

УТВЕРДИЛ



Kompetenta institūcija
darbu standartības iestāžu tīklā

.....
.....

/...../
_____ 20__ года

**Инструкция по охране труда № ____
при работе с ручными переносными
электрическими инструментами,
пневматическими инструментами**

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	3
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
Условия назначения работников на постоянную работу	4
Вредные для здоровья и опасные факторы рабочей среды.....	5
Средства коллективной и индивидуальной защиты труда.....	5
Требования к пожарной безопасности и взрывобезопасности	5
Требования к электробезопасности	5
Требования к гигиене труда	5
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	6
Ручные переносные электрические инструменты.....	6
Пневматические инструменты	6
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ.....	7
Ручные переносные электрические инструменты.....	7
Пневматические инструменты	9
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.....	10
5. КАТЕГОРИИ УСЛОВИЙ ТРУДА (ПОМЕЩЕНИЙ) ПО КАТЕГОРИЯМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	11
6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.....	12
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.....	12

ПОЯСНЕНИЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Опасный фактор – производственный или трудовой фактор, воздействие которого в известных обстоятельствах приводит к травме или другому резкому ухудшению здоровья работников.

Охрана труда – состояние трудовых условий (производственная среда, процесс, оборудование, а также требования к работнику), при котором воздействие опасных и вредных производственных факторов на человека исключено.

Инструкция по охране труда – набор рабочих приемов и средств защиты, применение и использование которых обеспечивает безопасность выполнения конкретных работ.

Категории работ – разделение работ по тяжести в зависимости от энергозатрат (ккал/час).

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда он должен отправиться в связи с выполнением трудовых обязанностей и которое напрямую или косвенно находится под контролем работодателя.

Высота рабочей поверхности – расстояние по вертикали от пола до горизонтальной плоскости, на которой выполняются основные рабочие движения.

Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги.

Вредный фактор – производственный или трудовой фактор, воздействие которого приводит к болезни работников.

Средства коллективной защиты – средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников опасных и вредных факторов.

Постоянное рабочее место – место, где работник должен находиться большую часть своего рабочего времени – более 50%, или непрерывно более 2-х часов.

Первая помощь – помощь пострадавшему (заболевшему) в критическом для жизни или здоровья состоянии, которую в пределах своих знаний и возможностей оказывает лиц, имеющее или не имеющее квалификацию в медицине, вне зависимости от подготовки и экипировки.

Микроклимат трудовых помещений – совокупность метеорологических условий в производственных помещениях, где на организм человека воздействует температура, относительная влажность, скорость движения воздуха и излучение тепла.

Огнеопасная среда – рабочая среда с повышенным уровнем огнеопасных веществ.

Огнеопасное вещество – вещество повышенной огнеопасности.

Огнетушитель – устройство для тушения пожара, после активирования из него выходит средство пожаротушения, устройство перемещают руками.

Легковоспламеняющаяся жидкость – жидкость, которая способна самостоятельно гореть после удаления источника поджигания и температура воспламенения которой не выше 66° С.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящая инструкция устанавливает обязанности, права работников, а также требования охраны труда, которые должны соблюдаться при выполнении работ с переносными ручными электроинструментами и пневматическими инструментами. Ответственность за безопасные действия в соответствии с требованиями настоящей инструкции несет производитель работ.

Условия назначения работников на постоянную работу

возраст	с 18 лет
пол	нет ограничений
проверка здоровья	перед поступлением на работу и в дальнейшем – в соответствии с указанным в ОПЗ
квалификация	профессиональное обучение
требования к электробезопасности	удостоверение (как минимум группа по электробезопасности В)
инструктажи:	
➡ вводное обучение	при поступлении на работу
➡ инструктаж на рабочем месте	при поступлении на работу и повторно – не реже 1 раза в 12 месяцев

- 1.1. Работник должен ежегодно участвовать в повторной проверке знаний правил охраны труда для подтверждения группы по электробезопасности.
- 1.2. При приеме работника на работу во время вводного инструктажа он должен ознакомиться с общими правилами охраны труда, производственной ситуацией и правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии.
- 1.3. При получении вводного инструктажа по охране труда работник должен расписаться в журнале регистрации вводного инструктажа или в личной карточке.
- 1.4. Независимо от предыдущей квалификации и стажа работы, до начала работы необходимо получить инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте.
- 1.5. Не реже одного раза в шесть месяцев работник должен проходить повторный инструктаж.
- 1.6. После проверки знаний работник должен стажироваться на своем рабочем месте не менее двух недель под руководством опытного работника. После стажировки работник может быть оформлен на самостоятельную работу с записью в журнале регистрации инструктажа или в личной карточке.
- 1.7. Работники должны проходить внеочередной инструктаж, если:
 - ➡ внесены изменения в правила и требования охраны труда,
 - ➡ есть изменения в технологическом процессе,
 - ➡ заменено или модернизировано оборудование,
 - ➡ установки, инструменты или другие факторы, которые могут повлиять на охрану труда;
 - ➡ произошли нарушения правил охраны труда, вследствие которых могут быть или были случаи травм, аварий, взрывов или пожаров;
 - ➡ был перерыв в работе более 30 календарных дней.
- 1.8. При регистрации незапланированного инструктажа указывают его причину.

- 1.9. Работнику необходимо проходить очередной инструктаж при выполнении работ, на которые выдаются распоряжения – разрешения или наряды. Очередные инструктажи регистрируют в журнале или распоряжении – разрешении.
- 1.10. Работники, не освоившие инструктаж или не прошедшие проверку знаний по охране труда, к работе не допускаются.
- 1.11. Во время работы работник должен использовать полученную спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.
- 1.12. Работнику **запрещается** находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Вредные для здоровья и опасные факторы рабочей среды

- 1.13. Повышенный уровень напряжения тока.
- 1.14. Повышенный уровень статического электричества.
- 1.15. Повышенный уровень магнитного поля.
- 1.16. Отсутствие естественного освещения.
- 1.17. Недостаточное освещение рабочей среды.
- 1.18. Повышенная яркость источника света.
- 1.19. Заусенцы, острые грани и шероховатость рабочих частей инструментов и оборудования.
- 1.20. Сжатый воздух.
- 1.21. Движущиеся детали машин.
- 1.22. Падающие материалы, детали, инструменты.
- 1.23. Частицы летающего металла, дерева, пластмассы

Средства коллективной и индивидуальной защиты труда

- 1.24. Согласно утвержденному предприятием списку: защитные очки, защитная одежда, перчатки, защитная обувь, защитные наушники.

Требования к пожарной безопасности и взрывобезопасности

- 1.25. Не курить и не использовать открытое пламя.
- 1.26. Регулярно убирать рабочее место и очищать подмости от строительного мусора.
- 1.27. Тару открывать и чистить инструментом, изготовленным из алюминия или другого не вызывающего появления искр материала.

Требования к электробезопасности

- 1.28. Напряжение освещения не должно превышать 36 В.
- 1.29. При эксплуатации электроинструментов с двойной изоляцией соблюдать требования соответствующей инструкции по охране труда.
- 1.30. **Запрещается** самостоятельно ремонтировать электрооборудование и электроинструменты. Это может делать только электромонтер.
- 1.31. Если оборудование невозможно заземлить, верхние контакты ножей или разъединителей изолировать резиновыми колпачками или другими изолирующими уплотнениями.
- 1.32. Электрические провода следует защитить от механических повреждений и соприкосновения со стальными канатами, горячими поверхностями, шлангами газосварочной аппаратуры, маслами и кислотами, которые повреждают изоляцию.

Требования к гигиене труда

- 1.33. При выполнении работ с пыльными или токсичными материалами надевать защитные очки, респиратор. Если материалы токсичные, руки смазать защитной мазью.

- 1.34. На рабочем месте **запрещается** хранить продовольственные продукты и есть. Хранить и есть продукты разрешается только в специально предназначенном для этого помещении.
- 1.35. О констатированных повреждениях оборудования, устройств и электроинструментов сообщать непосредственному руководителю работ. Работу начинать только после устранения недостатка.
- 1.36. Работник имеет право отказаться от выполнения работы или прекратить ее выполнение, если работодатель не обеспечил безвредные и безопасные условия труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Ручные переносные электрические инструменты

- 2.1. Работая с ручным электрооборудованием и переносными светильниками, перед началом работы проверить:
 - комплектацию инструментов и надежность всех креплений;
 - визуальное (осмотр) состояние рабочих кабелей (проводов), состояние их защитной оболочки и штепсельной вилки;
 - положение изоляционных деталей корпуса, рукояток, щеткодержателей и устройств защиты;
 - работу выключателя (пускателя);
 - работу ручной электроустановки на холостом ходу.
- 2.2. Ручные электроприборы и переносные электрические светильники и их вспомогательные устройства, у которых констатированы дефекты использовать для работы **запрещается**.
- 2.3. Техническое обслуживание и проверку ручных электроприборов и переносных электрических светильников выполняет специально подготовленный персонал, квалификация которого соответствует по меньшей мере 3-й группе по электробезопасности.

Пневматические инструменты

- 2.4. Перед началом работы для пневматического инструмента необходимо выполнить следующие проверки:
 - внешний осмотр;
 - проверка работы на холостом ходу.
- 2.5. Во время осмотра пневматического инструмента убедиться в том, что:
 - его рабочая часть правильно и надежно закреплена;
 - все резьбовые соединения резьбы правильно закреплены;
 - имеются все ограничивающие детали;
 - не поврежден пускатель (выключатель);
 - не поврежден корпус инструмента, нет трещин, сколов, вмятин и т.д.
- 2.6. При осмотре шлангов для подачи сжатого воздуха убедиться в том, что:
 - шланги очищены от пыли, влаги продувкой очищенным воздухом (при продувке шлангов струю воздуха направлять вверх);
 - грани и резьбы шлангов и штуцеров и ниппелей шлангов исправны;

- на наружной поверхности не имеется оголенных участков оплетки, вмятин и других дефектов, которые могли бы повлиять на качество эксплуатации шлангов;
 - крепления к штуцерам и ниппелям со стяжными хомутами надежны.
- 2.7. По время проверки работы пневматического инструмента на холостом ходу убедиться, что:
- вентиль пускателя работает точно;
 - соединения шлангов с пневматическим инструментом, трубопроводами и взаимные соединения шлангов прочны и не пропускают воздух;
 - вентиль затянут, в закрытом состоянии не проходит воздух, рабочая часть инструмента спонтанно не двигается;
 - не повышен уровень шума, нет стуков и вибрации.
- 2.8. При осмотре рабочей части пневматического инструмента убедиться в том, что не имеется повреждений, крепления правильные и надежные.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Ручные переносные электрические инструменты

- 3.1. В зависимости от условий труда (помещений) и от того, насколько велика и какова степень опасности электрического тока для работы использовать ручные электроинструменты, класс которых не ниже указанного:
- электроинструментами 1-го класса разрешается работать в помещениях без повышенной опасности; при работе с электроинструментами 1-го класса необходимо использовать СИЗ (диэлектрические перчатки, резиновую обувь, резиновые коврики и др.);
 - электроинструментами 2-го и 3-го классов разрешается работать в помещениях с повышенной опасностью; при использовании электроинструментов 2-го и 3-го классов разрешается работать без использования СИЗ, за исключением строительно-монтажных подготовительных и основных работ, когда при работе с электроинструментами 2-го класса малого размера необходимо использовать СИЗ;
 - в особо опасных помещениях и за их пределами, в т.ч. в котлах, цистернах и т.д. разрешается работать электроинструментами 3-го класса;
 - при выполнении строительно-монтажных подготовительных и основных работ, электроинструменты 3-го класса разрешается использовать только в том случае, если используются СИЗ, предназначенные для работы с электроприборами.
- 3.2. В отдельных случаях, в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях, а также за их пределами, за исключением строительно-монтажных работ, разрешается использовать ручные электроинструменты 1-го и 2-го классов, если источником тока является автономный двигатель – генератор, отключающий трансформатор или трансформатор тока с отдельными обмотками с использованием устройств отключения защиты.
- 3.3. Работу с электроинструментами и электрическими ручными машинами 1-го класса при наличии опасности электрического тока в условиях повышенной опасности (в помещениях) и за их пределами выполняет персонал, имеющий

- группу по электробезопасности не ниже второй. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже третьей.
- 3.4. Прямой контакт соединений штепсельных гнезд (розеток, штепсельных вилок и др.), предназначенных для подключения ручных электроинструментов и переносных электрических светильников к сети электрического тока, с токопроводящей частью не допускается (ручным электроинструментам 1-го класса требуется заземление). Конструкция штепсельных вилок переносных электрических осветительных приборов напряжением 12 В и электроинструментов 3-го класса должна быть такой, чтобы их нельзя было включить в штепсельные гнезда, предназначенные для более высокого напряжения. У электроинструментов с частотой выше 50 кГц конструкция штепсельных вилок должна быть такой, чтобы их нельзя было подключить к контактному гнезду, предназначенным для частоты 50 кГц.
- 3.5. При выполнении работ в условиях повышенной опасности (в помещениях) необходимо использовать переносные электрические светильники напряжение, которых не превышает 42 В. Работая в особо опасных условиях (в помещениях), необходимо использовать переносные светильники, напряжение которых не превышает 12 В. В качестве источников подачи тока на светильники, напряжение которых не превышает 42 В, следует использовать понижающие трансформаторы, преобразователи тока, генераторы, аккумуляторные батареи.
- 3.6. В указанных цепях **запрещается** использовать автотрансформаторы.
- 3.7. При использовании ручных электроинструментов и переносных электрических светильников их гибкие многожильные провода и кабели должны быть подвешены. Соприкосновение тонких проводов или кабелей с горячими, влажными или масляными металлическими поверхностями или предметами не допускается. При констатации любых повреждений работу с электроинструментами и переносными электрическими светильниками следует немедленно прекратить.
- 3.8. Подключение или отключение вспомогательных устройств (понижающих трансформаторов, преобразователей частоты тока, защитно-отключающих устройств и др.), а также устранение повреждений в них выполняет электротехнический персонал предприятия.
- 3.9. Если во время работы с ручными электроинструментами прерывается подача тока или делается перерыв в работе, их следует отсоединить от электрической сети.
- 3.10. Во время дождя и снега работать с ручными электроинструментами на открытых площадках разрешается только в том случае, если рабочее место оснащено навесом и используя диэлектрические перчатки. Ручными электроинструментами **запрещается** обрабатывать затопленные и влажные (деревянные) детали.
- 3.11. Лицам, использующим ручные электроинструменты, **запрещается**:
- использовать ручные электроинструменты без защитной оболочки;
 - передавать ручные электроинструменты в пользование другим лицам даже на недолгое время;
 - самовольно разбирать ручные электроинструменты и осуществлять любой ремонт;
 - держаться за провод ручного электроинструмента или прикасаться к его вращающейся части;

- снимать стружки с обрабатываемой детали во время работы электроинструмента, пока он не полностью прекратился;
- работать на переносных лестницах, для выполнения таких работ рабочее место должно быть оснащено лесами или возвышением;
- устанавливать внутри цилиндров, катков, котлов, металлических резервуаров и др. емкостей переносные трансформаторы или частотные преобразователи;
- оставлять без присмотра подключенные к электрической сети электрические электроинструменты.

3.12. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и устройств.

3.13. Выполнять работы, при выполнении которых могут быть повреждены скрытые санитарно-технические трубопроводы. Они должны выполняться только после закрытия (отключения) этих трубопроводов.

3.14. **Запрещается** эксплуатировать ручную электрическую машину при любых следующих случаях повреждения:

- в случае повреждения кабеля (провода) или его защитной оболочки и штепсельного соединения;
- если не работает выключатель;
- в случае повреждения защитной оболочки щеткодержателя;
- в случае искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;
- в случае появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- в случае повышенного шума, ударов или вибрации;
- при поломке или появлении трещин в корпусных деталях, рукоятках или на защитных ограждениях электрической машины.

Пневматические инструменты

3.15. Пневматическим инструментом можно выполнять только те работы, для которых он предусмотрен.

3.16. Подключать шланги к трубопроводам сжатого воздуха допускается только при помощи вентилях, установленных на ответвлениях магистрали.

3.17. Во время подключения шлангов к пневматическому инструменту из воздушной магистрали нужно выпустить конденсат, кратковременно открыв вентиль.

3.18. Шланг можно присоединять к пневматическому инструменту, когда вентиль воздушного шланга закрыт, а вентиль инструмента открыт.

3.19. В процессе работы необходимо следить за надежностью подключения в местах соединений шлангов, не допуская утечки воздуха.

3.20. При переносе пневматического инструмента держать его за корпус, а не за шланг.

3.21. Следить, чтобы шланги не пересекались с подъездными путями, кабелями и шлангами, тросами сварочных аппаратов, а также не соприкасались с горячими и масляными поверхностями, чтобы этого избежать, шланги подвешивают или защищают другим способом.

3.22. Установка или снятие рабочих частей инструмента, а также регулирование инструмента разрешается только после полной остановки и отключения от магистрали.

3.23. Работая с пневматическим инструментом необходимо принимать меры по предотвращению попадания шланга под режущую часть.

- 3.24. По завершении подачи воздуха или при кратковременном прекращении работы необходимо закрыть вентиль воздушной магистрали и предпринять меры по устранению возможности его ошибочного открытия.
- 3.25. При использовании пневматического инструмента нельзя даже на краткое время передавать инструмент другому лицу, у которого нет разрешения на работу с ним, а также прикасаться к вращающемуся режущему инструменту.
- 3.26. Не допускается вынимать руками стружки или опилки (следует использовать специальные щетки, скребки и крюки и только после полного прекращения вращения инструмента).
- 3.27. Не допускается замена, разборка и ремонт вращающегося инструмента без его отключения от воздушной магистрали.
- 3.28. **Запрещается** перерезать, зажимать и пережимать шланги, прекращать подачу свежего воздуха, перегибая шланг.
- 3.29. Не допускается использование вставного инструмента с использованием подкладок (заклинивание) или при наличии люфта во втулке.
- 3.30. Не допускается начинать вырубку пазов с другой стороны сварных швов до их полного охлаждения.
- 3.31. **Запрещается** работать с пневматическим инструментом с приставной лестницы или переносной стремянки.
- 3.32. При срыве шланга **запрещается** ловить его руками. Необходимо отключить подачу воздуха, закрыв вентиль на магистрали.
- 3.33. Не допускается использование пневматического инструмента, если места соединений шланга повреждены или возникла утечка воздуха, а также пускатель работает неточно или утечка воздуха из него превышает нормы.
- 3.34. Не допускается использование пневматического инструмента при повышенном стуке, вибрации, повреждениях или трещинах на корпусе.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 4.1. По окончании работы необходимо:
- отключить ручные электроинструменты или переносной электрический светильник от сети;
 - привести в порядок рабочее место, поместить рабочие инструменты в отведенное для них место или передавать их на склад;
 - хранить ручные электроинструменты в сухих помещениях;
 - сообщить руководителю работ о повреждениях инструментов, которые были констатированы во время работы;
 - помыться под теплым душем или тщательно умыться лицо и вымыть руки с мылом.
- 4.2. По окончании работ или во время перерыва в работе с пневматическими инструментами необходимо отсоединить инструмент от шланга и сети, вытереть шланг сухой тряпкой, аккуратно смотать его и отнести в мастерскую.

5. КАТЕГОРИИ УСЛОВИЙ ТРУДА (ПОМЕЩЕНИЙ) ПО КАТЕГОРИЯМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Помещения (условия) с повышенной опасностью электрического тока:
- помещения с относительной влажностью воздуха выше 75%;
 - помещения с токопроводящим полом и фундаментом (металлический, земляной, железобетонный, кирпичный, утрамбованный и др.);
 - помещения с повышенной температурой (независимо от времени года и различных видов теплового излучения, где температура длительное время превышает 35°C, кратковременно 40°C);
 - помещения, где имеется возможность одновременно прикоснуться к металлическим конструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.д., которые соединены с землей, и с другой стороны, к металлическим корпусам электрической аппаратуры и оборудования.
- 5.2. Помещения с очень высокой опасностью электрического тока:
- помещения с очень высокой влажностью (относительная влажность воздуха близка к 100% – атмосферные осадки, в помещениях потолок, стены, пол и предметы покрыты капельками воды);
 - помещения с химически активной средой (постоянно или длительно выделяются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются осадки или плесень, которые отрицательно воздействуют на изоляцию электроустановок);
 - помещения, где одновременно существуют параметры двух или более условий повышенной опасности.
 - помещения без повышенной опасности электрического тока:
 - помещения, в которых нет факторов, свидетельствующих о повышенной и особой опасности для попадания человека под воздействие электрического тока.
- 5.3. Ручные электроинструменты подразделяются на три класса:
- Электрическая машина I класса – защиту от повреждений электрическим током обеспечивает как основная изоляция, так и дополнительные защитные мероприятия, с помощью которых токопроводящие части, до которых может добраться ток, соединены с защитным проводом таким образом, чтобы они не могли находиться под напряжением в случаях, если будет повреждена основная изоляция, защищены защитным заземлением (занулением);
 - Электрическая машина II класса – защита от повреждений электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными защитными мероприятиями (например, двойная или дополнительная изоляция), и у которой нет защитного провода или заземляющего защитного контакта, эти машины обозначаются знаком.
 - Электрическая машина III класса – защиту от повреждений электрическим током обеспечивает ее работа под напряжением ниже 42 В.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 6.1. В случае повреждения ручного электроинструмента прервать работу до устранения соответствующего повреждения.
- 6.2. Если произошел несчастный случай или внезапное заболевание:
- работу прекратить, о случившемся сообщить непосредственному руководителю, получить первую помощь, а в случае необходимости отправиться к врачу;
 - если несчастный случай произошел с другим работником, оказать ему первую помощь, в случае необходимости вызвать неотложную медицинскую помощь (тел. «113»), сохранить обстоятельства происшествия, если это не подвергает опасности окружающих, о случившемся сообщить непосредственному руководителю.
- 6.3. Если возник пожар:
- незамедлительно сообщить в Государственную пожарно-спасательную службу (тел. «112»);
 - начать тушить пожар находящимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителем, песком, пожарным краном и др.);
 - вызвать на место пожара руководителя работ или другое должностное лицо.
- 6.4. В случае аварии – прекратить работу, выключить работающее оборудование и принять необходимые меры безопасности. О случившемся сообщить непосредственному руководителю.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- 7.1. За несоблюдение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в предусмотренном нормативными актами порядке.
- 7.2. За несчастные случаи, которые произошли на работе, несут ответственность работники, которые не выполняли требования настоящей инструкции и инструкций по использованию оборудования, а также те, кто не заботился о том, чтобы были проведены организационно-технические мероприятия по предотвращению несчастного случая (соответствие рабочего места требованиям нормативных актов об охране труда, ознакомление работника с безопасными методами производства работ).
- 7.3. Лица, нарушившие требования нормативных актов об охране труда, привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности (в зависимости от характера и последствий нарушения) и подлежат внеочередному инструктажу и проверке знаний.

